

Radnai Norbert
Civil Planning Trade Kft.
Budapest
Dózsa György út 102
1068

ELMŰ Hálózati Kft.
1132 Budapest, Váci út 72-74.

www.eon.hu

2022. 05. 02.
1 / 2

Tárgy: Közmű üzemeltetői nyilatkozat.

Tisztelt Radnai Norbert!

Az E-közmű rendszerben benyújtott „Vác, Szent István tér 3. és 4. sz. épületek közötti távhővezeték felújítás hrsz.- 2634” tárgyú kérelemben meghatározott munkák

érintik Társaságunk üzemeltetésében lévő (0,4kV szabadvezeték, 0,4kV kábel) hálózatok biztonsági övezetét.

A 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet alapján:

„6. § (1) Föld feletti vezeték - ideértve a vezeték tartószerkezetén (oszlopán) elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezést is” - biztonsági övezete a vezeték névleges feszültségétől függően, a vezeték mindkét oldalán a szélső, nyugalomban lévő áramvezetőktől vízszintesen és nyomvonalukra merőlegesen mért, következő távolságokra lévő függőleges síkokig terjed: föld feletti szabadvezeték esetében:”

a) 1 kV felett 35 kV névleges feszültségig 5 méter, de a vezeték azon szakaszán, amely a belterületre és a fokozott biztonságra vonatkozó előírásainak megtartásával létesült, 2,5 méter,

a) legfeljebb 1 kV névleges feszültségig 1 méter, a vezeték tartószerkezetén (oszlopán) elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezés esetében 2,5 méter,

b) föld feletti szigetelt vezeték és univerzális kábel esetében 0,5 méter, a szigetelt vezeték és univerzális kábel tartószerkezetén (oszlopán) elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezés esetében 2,5 méter,

c) föld feletti burkolt vezeték esetében legfeljebb 25 kV névleges feszültségig 2,5 méter és 1,25 méter a vezeték azon szakaszán, amely a belterületre és a fokozott biztonságra vagy a különleges biztonságra vonatkozó előírásoknak megtartásával létesült,

d) föld feletti vezeték végpontján a biztonsági övezet a végponttól vízszintesen minden irányban mért, a feszültségintől függően az a), b) és c) pontban meghatározott távolságokra lévő függőleges síkokig is kiterjed.

(2) Földben elhelyezett vezeték biztonsági övezete mindkét oldalon a vezeték névleges feszültségétől függően

a) 35 kV-nál nem nagyobb névleges feszültség esetében 1 méter,

...

a vezeték szélső pontjától vízszintesen és nyomvonalára merőlegesen mért távolságokra lévő függőleges síkokig terjed.”

Ügyintéző neve:

Dávid István

Ügyintéző e-mail címe:

ekozmu_eszakpest@elmu.hu

Iktatószám:

E-közmű azonosító: 261263202

Üzem neve:

Áramhálózati Üzem Észak-Pest

Üzem címe:

1044 Budapest, Megyeri út 118.

Székhely:
1132 Budapest,
Váci út 72-74.
Budapesti
Törvényszék Cégbírósága
Cg. 01-09-874142

A tervezett munkálatokhoz az alábbi feltételek maradéktalan betartása mellett hozzájárulunk:

- A jóváhagyó nyilatkozatunk 132 kV-os kábel, 132 kV-os szabadvezeték, alállomás, áramszolgáltatói távközlési hálózat érintettsége esetén, az ezekre vonatkozó nyilatkozatokkal együtt érvényes.
 - Nyilatkozatunk az E-közmű rendszer által kiadandó Közműnyilatkozathoz készült, felhasználni csak azzal együtt, annak részeként lehet!
 - A hálózataink biztonsági övezetében kivitelezési munkák csak a társaságunk által kiadott munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv birtokában végezhetők. Ennek érdekében a munkálatok tervezett megkezdése előtt legalább 20 nappal a kivitelező köteles a munkakezdést elektronikus levélben bejelenteni a fent megjelölt kapcsolattartó e-mail címre.
 - Hálózatink biztonsági övezetében csak óvatos kézi földmunka végezhető.
 - A munka végzése során be kell tartani a biztonsági övezetben történő munkavégzésre vonatkozó 2/2013. (I. 22.) NGM rendeletben meghatározott tilalmakat és korlátozásokat.
 - A hálózataink biztonsági övezetében kivitelezési munkák csak munkatársaink szakfelügyelete mellett végezhetők. A szakfelügyeletet a kivitelezőnek, a munkakezdés előtt legalább 20 nappal, írásban kell megrendelnie. A megrendelésnek tartalmaznia kell a következőket:
 - az igénylő (cég) nevét címét,
 - adószámát, számlaszámát (Bank nevét),
 - kapcsolattartó nevét, és telefonszámát,
 - a munkavégzés pontos helyét és idejét, (naponként, órától-óraig bontásban)
 - A vonatkozó E-közmű ügy azonosítóját,
- A szakfelügyelet nem mentesíti a kivitelezőt a károkozás következményeitől!
- Ügyspecifikus előírások.
 - Jelen nyilatkozatunk a keltezésétől számított 1 évig érvényes.
 - A kivitelezési munkák csak közműegyeztetett és érvényes engedélyekkel rendelkező kiviteli tervek alapján kezdhetők meg!
 - A munkálatok által hálózatunkban és berendezéseinkben okozott károkért és balesetekért az építtető és kivitelező egyetemlegesen teljes anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.
 - Kábelsértés esetén a 06-/20/30/70 978-5612-es, vagy vezetékes telefonról 06/80-42-43-44-es telefonszámon kell azonnal értesíteni az áramszolgáltatót!

Üdvözlettel:

Laczkó Nándor
Üzemviteli műszaki irányító

Dávid István
Műszaki munkatárs