



ÜGYIRATSZÁM: TFAFO- 237/ 6 /2019
ÜGYINTÉZŐ: KOLLER MIHÁLY GÁBOR
TELEFON: +36-1-459-7783
FAX: +36-1-459-7668
E-MAIL: tavhoengedelyezes@mekh.hu

HATÁROZAT SZÁMA: H 2153/2019

TÁRGY: A 158/2012 SZÁMÚ HATÁROZATTAL KIDOTT TÁVHŐTERMELŐI MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.; a továbbiakban: **Hivatal**) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

- I.1. A Hivatal a **Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság** (2600 Vác, Zrínyi u. 9.; cégjegyzékszám: 13-09-072931; adószám: 12165591-2-13; a továbbiakban: **Engedélyes**) 2012. március 01. napján kelt – a 158/2012 számú határozattal **Vác** városát illetően kiadott és legutóbb a 6489/2015 számú határozattal módosított – távhőtermelői működési engedélye (a továbbiakban: **Engedély**) módosítása iránti kérelmének **helyt ad**.
- I.2. A Hivatal az Engedélyben feltüntetett adatokat a jelen módosító határozat elválaszthatatlan részét képező, az adatokat a kérelemmel érintett és hivatalból végzett módosítással egységes szerkezetbe foglalt mellékletben (a továbbiakban: **Melléklet**) feltüntetett értékekre és adatokra **módosítja**.
- I.3. Az Engedély e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.
- II. A Hivatalnak igazgatási szolgáltatási díj megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az Engedélyes az eljárás során azt lerőta.
A Hivatalnak egyéb eljárási költségről nem kellett rendelkeznie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.
- III. A Hivatal e határozatát a honlapján közzéteszi.

INDOKOLÁS

Előzmények

Az Engedélyes a Hivatalnál 2019. május 20-án érkezett beadványában kérte az Engedély módosítását, mivel a Vásártéri fűtőmű, a Deákvári főúti kazánház és az Újhegyi úti kazánház telephelyein a forróvíz- és melegvíz kazánok maradó/tervezett élettartama 2015. december 31-én lejárt, amelynek következtében az élettartamuk meghosszabbítása vált szükségessé, illetve az Engedélyesnél történt alaptőke emelés és 1 telephely esetében a pontatlan cím átírásának szükségessége is indokolta tette az Engedély módosítását.

Az Engedélyes a beadványához csatolta az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolást.

A Hivatal a kérelmet megvizsgálta és megállapította, hogy annak kiegészítése szükséges, ezért 2019. június 14-én hiánypótlás és tényállás tisztázás teljesítésére hívta fel az Engedélyest 10 napos határidő kitűzése mellett. Ennek keretében kérte:

- a Vásártéri fűtőmű-, a Deákvári főúti kazánház-, az Újhegyi úti kazánház- és a Szent István téri kazánház telephelyeken üzemelő, helyhez kötött légszennyező pontforrások hatályos levegőtisztaság-védelmi engedélyeinek megküldését a mellékleteivel együtt;
- a Vásártéri fűtőmű Láng gyártmányú forróvíz kazánjainak-, a Deákvári főúti kazánház 2,3,4, helyszámon nyilvántartott melegvíz kazánjainak- és az Újhegyi úti kazánház 1,2,3,4, helyszámon nyilvántartott melegvíz kazánjainak élettartam lejárati időpontjait megküldeni, mivel azok az Engedélyes hatályos engedélyében foglaltak alapján 2015. december 31.-én lejártak;
- az előző pontban meghatározott kazánok fenti élettartam hosszabbításait megalapozó azon dokumentumokat (gépkönyv, szakvélemény, jegyzőkönyv), amelyek alapján megállapították az élettartamuk lejárati időpontját;
- a Hivatal tudomására jutott, a jelenleg hatályos Engedélyben nem szereplő Viessmann gyártmányú, Vitoplex 200 típusú melegvíz kazán üzembehelyezési jegyzőkönyvét, valamint azon dokumentumokat (gépkönyv, szakvélemény, jegyzőkönyv), amelyek alátámasztják a berendezés élettartamának lejárati időpontját.

Az Engedélyes a hiánypótlást és a tényállás tisztázást a 2019. június 25-én érkezett válaszlevelében teljesítette.

Az Engedélyes a válaszában benyújtotta a Pest Megyei Kormányhivatal helyhez kötött légszennyező pontforrások hatályos levegőtisztaság-védelmi engedélyeit, amelyek 2020. május 31., június 10. és június 20. napjáig hatályosak.

Az Engedélyes benyújtotta a Viessmann Fűtéstechnikai Kft.-nek a kis- és nagyteljesítményű kazánok várható élettartam megállapításáról szóló tájékoztatóját, valamint a 2014-ben a Szent István téri kazánházban üzembe helyezett Viessmann gyártmányú, Vitoplex 200 típusú melegvíz kazán élettartamának lejárati időpontját, illetve a berendezésekre vonatkozó adattáblát.

Megállapítások

A Hivatal megállapította, hogy az Engedélyes a Szent István téri kazánházban 2014-ben kikötötte a 2. helyszámon nyilvántartott Termopress gyártmányú, 400/6 M típusú melegvíz kazánt és a P1 pontforrás kéményébe kötötte be a Viessmann gyártmányú Vitoplex 200 melegvíz kazánt.

A Hivatal megállapította, hogy az Engedélyes 2015-ben az Újhegyi úti kazánházban a Láng gyártmányú, Ygnis típusú melegvíz kazánokat fizikálisan megszüntette és a P3-as számú pontforrás kéményére kötötte be a Viessmann gyártmányú, Vitoplex 200 kazánt.

A Hivatal továbbá megállapította, hogy az Engedélyes – az Engedély 11. és 12. pontjában foglaltak szerint – köteles lett volna az Engedély *„tartalmát érintő bármely tervezett változáshoz, annak bekövetkezése előtt 3 hónappal a Hivataltól jelen engedély módosítását kérni”*, valamint az Engedély *„mellékletének tartalmát érintő, előre nem tervezhető bármely bekövetkezett változásról a Hivatalt haladéktalanul írásban értesíteni”* és az Engedély módosítását kérni.

Az Engedélyes a fentieknek nem tett eleget, mivel a távhőtermelő létesítményében a 2019. évet megelőzően végzett átalakításai és változtatásai kapcsán, az általa végzett távhőtermelői tevékenység vonatkozásában nem az Engedélyben leírtak szerint járt el a Hivatal felé.

A Hivatal a kérelmet, valamint a kérelemhez csatolt iratokat megvizsgálta, és megállapította, hogy az Engedélyes kérelmében foglaltak formailag és tartalmilag megfelelnek a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvénynek (a továbbiakban: **Tszt.**), valamint az annak végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek. Az Engedélyes fent említett mulasztásai a jelen kérelmének benyújtását megelőzően történtek, és érdemben nem befolyásolják a kérelemben foglaltak teljesítését. Ezért a Hivatal az Engedély módosításáról – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Melléklet az Engedélyesnél bekövetkezett átalakításoknak megfelelően az Engedély módosításakor fennálló állapotnak megfelelően módosításra került.

E határozatot a Hivatal a Tszt. 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva adta ki.

Az eljárási költségről a Hivatal az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 81. § (1) bekezdése alapján rendelkezik.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékéről a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet 1. melléklet C. táblázata 20. sor b pontja rendelkezett.

A jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 81. § (1) bekezdésén alapszik. Az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a fellebbezést, az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja a közigazgatási per lehetőségét. A perindítás határideje a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: **Kp.**) 39. § (1) bekezdésén, a közigazgatási cselekmény keresetlevél benyújtásától függetlenül történő hatályosulása a Kp. 39. § (6) bekezdésén alapszik. A Hivatal a tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 77. § (2) bekezdése alapján adta meg.

A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a 85. § (5) bekezdése alapján a közlés napján véglegessé válik. A véglegessé vált határozatot – a személyes és védett adatok kivételével – a Tsz. 4. § (5) bekezdése alapján a Hivatal a honlapján közzéteszi.

Budapest, 2019. július

dr. Dorkota Lajos
elnök
nevében és megbízásából

Dr. Grabner Péter
energetikáért felelős elnökhelyettes

Kapják:

- 1./ Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. (12165591#cegkapu)
- 2./ Hivatal, Távhő-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály
- 3./ Hivatal, Elemzési és Statisztikai Főosztály (tájékoztatásul)

Melléklet

„A”

AI. Az Engedélyes főbb adatai

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Gazdálkodó szervezet (engedélyes) cégneve	-	Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
2.	Rövid neve	-	Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.
3.	Székhelye	-	2600 Vác, Zrínyi u.9.
4.	Cégjegyzék száma	-	13-09-072931
5.	Létesítő okiratának kelte	dátum	2011.02.24.
6.	Cégformája	-	Korlátolt Felelősségű Társaság
7.	Adószáma	-	12165591-2-13
8.	Jegyzett tőkéje	MFt	186,400
9.	Tárgyi eszközeinek bekerülési értéke az Engedély jelen módosításakor*	MFt	116,5115
10.	Tevékenységi kör	-	Távhőtermelés és távhőszolgáltatás
11.	Főtevékenység	-	3530 '08 Gőzellátás, légkondicionálás
12.	Kapcsolódó tevékenységek	-	cégkivonat szerint
13.	Az Engedélyesnek az Engedélyben szereplő összes beépített villamos teljesítménye*	MW	-
14.	Az Engedélyesnek az Engedélyben szereplő összes beépített hőteljesítménye*	MW	30,86

* a jelen Engedély vonatkozásában

II. A távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai

a) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték-egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Vásártéri fűtőmű
2.	Telephely címe	-	2600 Vác, Vásár u.4
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	25,56
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	25,56
8.	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	82 000
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)	-	-
10.	Neve	-	-
11.	Címe	-	-
12.	Lekötött hőteljesítmény	MW	
13.	Vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	
14.	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	-
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	földgáz
16.	Energiahordozó származása és beszerzési módja	-	szabadpiac
17.	Az üzembe helyezés időpontja	Dátum	1972

b) Telephely

Szám	Megnevezés	Mértékegység	Adatok
1.	Telephely neve		Deákvári főúti kazánház
2.	Telephely címe		2600 Vác, Deákvári főút 33.
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	2,82
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	2,82
8.	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	9 400
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)		
10.	Neve		
11.	Címe		
12.	Lekötött hőteljesítmény	MW	
13.	Vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	
14.	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)		
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése		földgáz
16.	Energiahordozó származása és beszerzési módja		szabadpiac
17.	Az üzembe helyezés időpontja	Dátum	1979

c) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték-egység	Adatok
1.	Telephely neve		Újhegyi úti kazánház
2.	Telephely címe		2600 Vác, Újhegyi u.51.
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	1,46
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	1,46
8.	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	4 200
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)		
10.	Neve		
11.	Címe		
12.	Lekötött hőteljesítmény	MW	
13.	Vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	
14.	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)		
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése		földgáz
16.	Energiahordozó származása és beszerzési módja		szabadpiac
17.	Az üzembe helyezés időpontja	Dátum	1975

d) Telephely

Szám	Megnevezés	Mértékegység	Adatok
1.	Telephely neve		Szent István téri kazánház
2.	Telephely címe		2600 Vác, Szent István tér 3.
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	1,02
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	1,02
8.	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	4 900
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)		
10.	Neve		
11.	Címe		
12.	Lekötött hőteljesítmény	MW	
13.	Vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	
14.	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)		
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése		földgáz
16.	Energiahordozó származása és beszerzési módja		szabadpiac
17.	Az üzembe helyezés időpontja	Dátum	1972

„B” táblázat

A hőtermelő eszközök főbb adatai

a) Telephely neve: Vásártéri fűtőmű

Forróvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	Adatok			
Helyszám	-	5867	5668	8301	9786
Gyártó	-	Láng	Láng	Láng	Láng
Típus	-	3H HF-4/12	3H HF-4/12	Ygnis LFH-700	Ygnis LFH-700
Fűtgázvezető (pontforrás) azonosítója, amelyhez csatlakozik	-	P1	P2	P4	P4
Névleges teljesítmény	MW	4,64	4,64	8,14	8,14
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	99	99	174	174
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	70	70	70	70
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	110	110	110	110
Üzembe helyezés időpontja	év	1972	1972	1980	1980
Maradó/tervezett élettartam lejáratának időpontja	év	2025	2025	2023	2021

b) Telephely neve: **Deákvári főúti kazánház**

Melegvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	Adatok			
Helyszám	-	1.	2.	3.	4.
Gyártó	-	Viessman	Komfort	Láng	Láng
Típus	-	Vitaplex-100	K III G BVG	Ygnis	Ygnis
Fűtővezető (pontforrás) azonosítója, amelyhez csatlakozik	-	P1	P2	P3	P4
Névleges teljesítmény	MW	0,89	0,45	0,74	0,74
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	38	19	32	32
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	70	70	70	70
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	90	90	90	90
Üzembe helyezés időpontja	év	2006	1983	1979	1979
Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja	év	2030	2020	2020	2020

c) Telephely neve: **Újhegyi úti kazánház**

Melegvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	Adatok			
		1.	2.	3-4.	5
Helyszám	-	1.	2.	3-4.	5
Gyártó	-	Komfort	Komfort		Viessmann
Típus	-	K III G BVG	K III G BVG		Vitoplex 200
Fűtővezeték (pontforrás) azonosítója, amelyhez csatlakozik	-	P1	P2		P3
Névleges teljesítmény	MW	0,45	0,45		0,56
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	19	19		24
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	70	70		70
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	90	90		90
Üzembe helyezés időpontja	év	1975	1975		2015
Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja	év	2020	2020		2035

d) Telephely neve: **Szent István téri kazánház**

Melegvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	Adatok		
		1.	2.	3.
Helyszám	-	1.	2.	3.
Gyártó	-	Termopress		Viessmann
Típus	-	400/6-M		Vitoplex 200
Fűtővezeték (pontforrás) azonosítója, amelyhez csatlakozik	-	P2		P1
Névleges teljesítmény	MW	0,46		0,56
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	19,5		23,5
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	70		70
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	90		90
Üzembe helyezés időpontja	év	1990		2014
Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja	év	2020		2034